

Znak sprawy: 271.7.2020/4W

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA nr 4

Dotyczy: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w gminie Stare Pole etap II, od km 0+000 do km 1+396,3 - Krzyżanowo

Zamawiający, Gmina Stare Pole, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym (załącznik nr 10) należy wykonać pod ciąg pieszo-rowerowy i zjazdu wzmocnienie podłoża: mieszanka niezwiązana 25cm, georuszt trójosiowy i geotkanina. W przedmiarze brak pozycji: georuszt i geotkanina. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż należy powyższe pozycje uwzględnić i skalkulować w cenie, ponieważ cały zakres z załączonego Projektu budowlanego musi być zrealizowany, pomimo braku pozycji przedmiarowej. Zamawiający informuje, iż możliwa jest wizja w terenie w celu szczegółowego skalkulowania brakujących pozycji.

Pytanie nr 2

Zgodnie z opisem technicznym (załącznik nr 10) nawierzchnię zjazdów należy wykonać jako warstwę ścieralną z SMA11 i warstwę wiążącą z AC16W – brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający uzupełnia przedmiar o pozycje:

- 1) Warstwa ścieralna z SMA A11– 61 m²
- 2) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 61 m²